

高圧受電設備既存機器リスト

	機器名	定格	製造者名	製造年	型式	製造番号	数量	
1	高圧気中開閉器(屋内)	7200V 200A GC内臓	戸上電気製作所	1996	GLT-A-D2-N1102	ED27159	1	
2	高圧避雷機	8400V 2500A 弁低抗形	音羽電気工業	1995	GL-6G	573	3	
3	計器用変圧器	6600/110V 50VA全モールド 限流ヒューズ	三菱電機	1996	PD-50HF	75111	1	
4	高圧ケーブル	6600V地中 CT-T 38sq 90m テープ巻	タツタ電気	1996		施工日:19960627	1	
5	高圧断路器	7200V 200A	富士電気		VS-2	964F	1	×3
6	計器用変圧器	6600/110V 50VA全モールド 限流ヒューズ	三菱電機	1996	PD-50HF	15391 15319	2	
7	高圧真空遮断器	7200V 400A 8kA 0.05秒	東芝	1996	V4A-U	9615137	1	
8	計器用変流器	6900V 40VA 全モールド 40A 主遮断装置負荷側	三菱電機	1996	CD-40K	50759 50761	2	
9	高圧交流負荷開閉器	7200V 200A PF(40A 40kA) なしバリア 2本	三菱電機	1996	SCL-SB	X84341	1	電灯用 ストライカ付
10	高圧交流負荷開閉器	7200V 200A PF(40A 40kA) なしバリア 3本	三菱電機	1996	SCL-SB	X84341	1	動力用 ストライカ付
11	高圧交流負荷開閉器	7200V 200A PF(30A 40kA) なしバリア 3本	三菱電機	1996	SCL	X91060	1	進相用 ストライカ付
12	高圧コンデンサ	6600V 6.56A 75kvar	ニチコン	1996	AF66270KJ5	B6S1603	1	
13	高圧方向地絡継電器	0.2A 0.2秒 5%	戸上電気製作所	2000	LTR-M-D	A609601	1	
14	過電流継電器	4A 1秒 30A R-T相	オムロン	1996	K2CA-DO-R2	630742		
15	漏電警報機	0.8A	オムロン	1996	AGD-N42	23X5		電灯用
16	漏電警報機	0.8A	オムロン	1996	AGD-N42	6A4638-1		動力用
17	計器用変圧器	6600/110V 50VA 全モールド 限流ヒューズ	三菱電機	1996	PD-50HF	75111		

※機器更新に関して

- 1は2, 3を内蔵している機器でも可能とする。
- 9, 10, 11にはバリアを付ける事。また予備PFを9には2本、10, 11には3本を付属すること。
- キュービクルの塗り替え塗装
- 停電時の電話機の不通を防ぐため、電話交換機への仮設をすること。