

高圧受変電設備改修工事にかかる追加の仕様について

変更点

- ・キュービクル塗り替え塗装箇所については、外側全面・内側下面の錆または腐食がある部分のみとする。

追加点

- ・屋上のケーブル配管の塗装。
- ・キュービクル窓枠のパッキン3箇所分の取り換え。